



2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«17» червня 2025р.

Бригада у складі Насоко В.В. Сауляк Л.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку
смет. Брацлав вул. Незалежності 41
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску
Ø 32 - 12,0м, Ø 20 - 66,0м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20 - 4м; Ø 15 - 2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емulsion сапуна та
прилад «Vib20 GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; різ. з'єд. Ø 20 - 1м; Ø 15 - 1м.
крап Ø 20 - 2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; навісне тиску 15 атм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; проінструковано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофарбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Велесенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Наско В.В.
(прізвище, ініціали)

Савчук Л.П.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Овас
(підпис)

Реш
(підпис)

Сав
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкакчі Буганку від підпису

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Відповідальний