



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«16»

06

2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«16» 06 2025р.

Бригада у складі _____

Жаско В.В., Сасуляк Л.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Бідняк Милонтина Миколайівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку
сест. Брацлав вул. Незалежності 48
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску
φ 32-55м; φ 20-11м; φ 15-30м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20-8м; φ 15-5м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емільна емульсія та
прилад Vibro GAS
- ліквідація виявлених витоків газу; роз'єднання φ 20-4м; φ 15-3м.
заміна крана φ 15-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; надання тиску 20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарибування газопроводів, зняття кабелів з газоп-га.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Велесюк О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жаско В.В.
(прізвище, ініціали)

Савчук А.П.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Савчук
(підпис)

Жаско
(підпис)

Савчук
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бізнюк М.М.
(прізвище, ініціали)

М.М.
(підпис)