



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«24» серпня 2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«23» серпня 2025р.

Бригада у складі _____

Жаско В.В., Сасуляк А.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

Вотрова Наталія Павлівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

житлового будинку
с/п. Брацлав вул. Таша Олексія 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий ввідний газопровід низького тиску

φ 40 - 10м.; φ 32 - 52м.; φ 25 - 30м.;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 50 - 1м.; φ 20 - 18м. (в квартирах)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____

прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Заміна крана φ 50, різ. з'єд. φ 20 - 1м.
φ 15 - 5м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; падення тиску 20 мм. вод ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зсербування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Васильченко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Засько Р.В.
(прізвище, ініціали)

Сачук А.П.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Овсінко
(підпис)

Роса
(підпис)

Сав
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ветрове Н.І.
(прізвище, ініціали)

Я
(підпис)