



2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«18» червня 2025р.

Бригада у складі Гасєко В.В., Сасуляк Л.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

Решетарова Надія Іванівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку
с/мт. Брацлав Вул. Данила Нечая 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталею ввідний газопровід низького тиску
Ø 40-22,0м; Ø 20-6м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 40-1м; Ø 20-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначення герметичності та
примення «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; різкобове з'єднання Ø 40-1м; Ø 20-4м.
край Ø 40-1м; Ø 20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; пазіння тиску 10 атм. воз. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. принструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: провіз на газопроводі; зарядування газ-га.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Велосенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жаско В.В.
(прізвище, ініціали)

Саулак Л.П.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Велосенко О.І.
(підпис)

Жаско В.В.
(підпис)

Саулак Л.П.
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рижченко Н.І.
(прізвище, ініціали)

Рижченко Н.І.
(підпис)