

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 06 2025 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«20» 06 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Трубник А.В., Білоус М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний будинок  
сел. Троїтанське вул. Курми Сребінг, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L=9 м.п., Ду 20 мм L=2 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

записки Ду 50 мм - 1 шт., крім провісів Ду 20 мм - 7 шт.  
крім марові Ду 20 мм - 3 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; за допомогою КИТОВЕ  
мильної емульсії
- ліквідація виявлених витоків газу; крім, пошкодження, мурт  
Ду 20 мм - 7 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено парити тиску при випробуванні парити тиском 500 мм. вод. ст. силою 12 тис. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: надати акти перевірки ДВН

Майстер ВБГО

Шваби В.П.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Грибик А.В.  
(прізвище, ініціали)

Білоус М.А.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богданович Буданю  
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший інженер

(підпис)

Горбань О.Д.