

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 27 » 06 2025 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 25 » 06 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.О., Вихристюк Ю.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготоквартирний будинок
сел. Троїстянець вул. Шкільна 25

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 80 мм L = 15 м.п., Ду 50 мм L = 24 м.п.,
Ду 40 мм L = 39 м.п., Ду 20 мм L = 3 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кріпи старові Ду 20 мм - 13 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор КІБГ 0685,
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; контролюємо, крпн, мурін
Ду 20 мм - 21 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогам
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено падіння при випробуванні надлишковим тиском 500 кПа вуг. ст. за 5х6 см. тиском 15 кПа вуг. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: кабель на газопроводі захищений газопроводу

Виписано попередження: Зняти кабель з газопроводу забезпечити вільний доступ до газопроводу погасити газопроводу

Майстер ВБГО

Шульц В.П.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Олійник Р.У.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Вихристюк У.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкован Б.А. Батомовартирського бузиріку
(прізвище, ініціали) (підпис) бузовиць

старший інженер

(підпис)

Горбань О.В.