



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Агрономівське
всн. Чекавська 2^а корп. 1
(найменування об'єкта)
« 02 » 06 20 25 р.

Бригада у складі Романчук ОВ, Керн Ігорков
Дюбенко РД, Ксеноф А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Агрономівське
всн. Чекавська 2^а корп. 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50-40 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф 25-100 м - окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краса ф 25-8 мм (кермові)
нефота ф 25-8 мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: окремі вводи

- ліквідація виявлених витоків газу: краса ф 25-8 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм в.ст. D P=20 мм в.ст. T=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж надано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Рудківський О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Романенко О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Левченко О.В.
(прізвище, ініціали)
Джоджика О.В.
(прізвище, ініціали)
Коваленко В.А.
(прізвище, ініціали)
Данильченко О.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа В.С. Шуміло
(прізвище, ініціали) [підпис]
(підпис)