

«3» 06 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

№ 15

с. Акрополісне вул. Центральна 29 корпус 7

(найменування об'єкта)

«3» 06 2025 р.

Бригада у складі

Мустіпан В.М.; Міценко В.О.; Ванчук В.А.
Дюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Акрополісне
вул. Центральна 29 корпус 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ф89-18м; ф57-20; ф25-25м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєми: ф25-50м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Приварки: ф25-5мст.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильова емульсія та
прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу;

Не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм вод. ст.
Подіями тиску Р=20 мм вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Сустман В.М.
 (прізвище, ініціали)
Міценко В.О.
 (прізвище, ініціали)
Гванчук В.А.
 (прізвище, ініціали)
Дюбенко Ю.Т.
 (прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа В.С. Шуровіч
 (прізвище, ініціали) [Підпис]
 (підпис)