

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 2 » 06 20 25 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання,

ВБГО

с. Аюмоленіне  
вуд. Центральна Загора 13  
(найменування об'єкта)

« 5 » 06 20 25 р.

Бригада у складі

Васильчук М., Курським В., Куперев М.,  
Майвиський М., Мусайєв В., Мамос М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті

с. Аюмоленіне  
вуд. Центральна Загора 13  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 50-50\text{м}$ ,  $\phi 25-20\text{м}$

$\phi 25-50\text{м}$  (увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран  $\phi 25-10\text{м}$  (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; *Васильчук М., Курським В., Куперев М., Майвиський М., Мусайєв В., Мамос М.*

- ліквідація виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р: 50 мм в с, д: 10 мм в с, t: 50°С
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. аранжовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руденко О.А.  
(прізвище, ініціали)

Гавриш В.А.  
(прізвище, ініціали)

Кернеров В.В.  
(прізвище, ініціали)

Косович Сергій В.  
(прізвище, ініціали)

Мухомов В.О.  
(прізвище, ініціали)

Косов В.А.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шевченко А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)