

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 6 » 06 2025 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО № 15  
с. Агрономівське вул. Центральна 212  
(найменування об'єкта)

« 6 » 06 2025 р.

Бригада у складі Димлевий О.І., Кавчук В.А., Дрюбенко Р.М.,  
Дідрова С.А., Калок А.А., Кудеров А.В., Броденко В.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Агрономівське  
вул. Центральна 212  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25-10м, ф20-2м, ф32-80м.

(увільнений газопровід (характеристики г-ду))

Окремі обводи: ф20-11м.

Труба: ф20-15м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кулакові) ф20-2м; Муфтові з'єднання: ф20-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф20-1м; Контргайка: ф20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Врубання газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурико В.В.  
(прізвище, ініціали)  
Димітєв О.І.  
(прізвище, ініціали)  
Іванчук В.А.  
(прізвище, ініціали)  
Дрюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Діорєва С.А.  
(прізвище, ініціали)  
Касюк А.А.  
(прізвище, ініціали)  
Кугеров А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Гордієнко В.М.  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відповідальної с.ін. Р.В. Москаленко

(прізвище, ініціали)

(підпис)

В.В. Чурико  
с-р В.А. Іванчук