



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

«26» 05 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мотейко О.С., Требунов В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Зозів, Соборна, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 40 - 34 м, ф 32 - 43 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 30 - 27 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край кумовий ф 50 - 1 мб, край кумовий ф 20 - 17 мб.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Виброгаз, Мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; виготовлення газу у вулиці (згідно з різними)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відновлено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; надано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; викорано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; викорано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; викорано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Поправлення газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Скелеро Ю.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Корнієнко О.С.
(прізвище, ініціали)

Треденко В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Скелеро
(підпис)

Корнієнко
(підпис)

Треденко
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мителі від підпису відновились.