

«04» 06 2025p.

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

(найменування об'єкта)

«04» сентября 2025г.

Касько В.В. Дуднієнко А.В.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Гусаковський Василь Іванович

склала цей акт у тому, що на об'єкті жительної будівлі
с. Новомірка вул. Заводська 36

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий ввідний газопровід низького тиску
Ø 32 - 32,0 м. Ø 20 - 26 м.
 (увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран $\Phi 32$ -1мг, $\Phi 25$ -1мг, $\Phi 20$ -4мг.

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емільна емульсія по
приладу "Vib20 GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; різ-з'єд. Ø 32-1см; 25-1см; Ø 20-2см.
кран Ø 32-1см; Ø 25-1см; Ø 20-3см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; використано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; надання тиску 20 атм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: параробувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Васюк В. В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Дудніченко А.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гусанович В.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)