



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Батонквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«30» 05 2025 р.

Бригада у складі слюсари Олійник Р.І., Вихристюк І.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Батонквартирний будинок
с. Н. Ободівка вул. Придворська 7.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 40 мм. L = 45 м.п., Ду 25 мм L = 44 м.п.

Ду 20 мм. L = 45 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробкові Ду 25 мм - 1 шт., Ду 20 мм - 1 шт.,
крани шарові Ду 20 мм - 6 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газопенетратор VEGA 685
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; кран, контрогайка Ду 25 мм - 2 шт.
кран, муфта, контрогайка Ду 20 мм - 8 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимог
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимог
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимог
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, нагнітання тиску, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт. ст. за 5х6 см. в. ст. 5 мм. рт. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: подарбувати газопровід

Майстер ВБГО

Лішун В. П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олійник Р. У.
(прізвище, ініціали)

Бухметов У. О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Б. А. Богданов Будимир

від Мешковий Б. А. Богданов Будимир

(підпис)

старший інженер

(підпис)

Горбань О. Д.