

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 29 » 05 20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок



« 27 » 05 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Гробиш А.В., Іванчик Х.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирний будинок
с. Нова Оборівка вул. Придворська, 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 40 мм L = 17 м.п., Ду 32 мм L = 23 м.п.,
Ду 25 мм L = 12 м.п., Ду 20 мм L = 3 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крони пробкові Ду 40 мм - 1 шт., Ду 20 мм - 1 шт.
крони металеві Ду 20 мм - 4 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоприлад Кіберга
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани, муфти, шланговий
Ду 20 мм - 5 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, парити, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт. ст. за 5х6 мм. рт. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. провести

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: покріпати газопровід

Виписано попередження: покріпати газопровід

Майстер ВБГО

Шуляк В.П.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Горбач А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Шуляк М.Б.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Мешканець багатоквартирного будинку
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший

інженер

Горбач А.В.