

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 05 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бачокквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«28» 05 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.У., Вихристюк У.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті бачокквартирний будинок
с. Н. Ободівка вул. Пришавська, 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 32 мм L=69 м.п., Ду 20 мм L=12 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кроки Ду 32 мм - 1 шт., Ду 20 мм - 8 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор K16 GAGGS
мильова емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; кроки, контроліна Ду 32 мм - 2 шт.,
кроки Ду 20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, парічно при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. в.ст., за 5х6 см. тиском 15 мм. в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкодження газопроводу, кабелів на газопроводі, випороз на газопроводі

Виписано попередження: пошкодження газопроводу, кабелів на газопроводі, випороз на газопроводі

Майстер ВБГО

Шибані В. П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олійник Р. У.
(прізвище, ініціали)

Вихристюк Д. О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковані багатоквартирного будинку
(прізвище, ініціали) (підпис)

бу тій тій вуно вимис
старший інженер Горбань О. О.