

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 23 » 06 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БПТОЖВартирний мильовий будинок

« 19 » 06 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі спосади Прокопчиш В.В., Мурованець У.Д.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті БПТОЖВартирний будинок
с. Ободівка вул. Михайла Грушевського, 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 32 мм L = 67 м.п., Ду 20 мм L = 9 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани шарові Ду 32 мм - 2 шт., Ду 20 мм - 5 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор Кіт 6685
мильня емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; контролітка, муфта Ду 32 мм - 3 шт.
крани Ду 20 мм - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; проведено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
пафінге при випробуванні надлишкового тиску
500 мм. рт. ст., за 5х6 см. в. 5 км. в. ч.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: нещодавній газопровід

Виписано попередження: пограти газопровід

Майстер ВБГО

Члени бригади

Шушун В.П.
(прізвище, ініціали)

Прокопенко В.В.
(прізвище, ініціали)

Мурованій Ч.Д.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богдан Вартимирів Будити В.
(прізвище, ініціали) (підпис)

т.т.т.т.т. Віктор В.В.
старший інженер Горбань О.Д.