



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«09»

09

2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«09» серпня 2025р.

Бригада у складі Жаско В.В. Дудніченко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Дудник Наталія Миколаївна

склала цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку
с. Подільське вул. Спортивна 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску
Ø 40 - 6 м; Ø 32 - 22 м; Ø 20 - 6 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 40 - 1 шт.; Ø 20 - 4 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладом „Vibro GAS“
на мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; різ. заг. Ø 20 - 2 шт.; кран Ø 40 - 1 шт.
Ø 20 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; падіння тиску 10 мм. в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Велесенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жаско В.В.
(прізвище, ініціали)

Дудніченко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Свєтл
(підпис)

Жаско
(підпис)

Дудніченко
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Дудник Н.М.
(прізвище, ініціали)

Свєтл
(підпис)