



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦІОРА

« 17 » 06 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Григоренківський житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 17 » 06 2025 р.

Бригада у складі с.р. Федорук Т.В.; с.р. Камініченко О.С.;
с.р. Сокур Б.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Соболевка, вул. Енергетиків 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 62 м; Ø 25 - 36 м; крім нумеровий

Ø 32 - 1 шт; Ø 20 - 7 шт; нумерові з'єднання Ø 32 - 1 шт;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

нумерові з'єднання Ø 20 - 7 шт; футляр серед стіни Ø 40 - 6 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Витоків газу відсутні

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P = 500$ мм вод. ст. Газівий тиск відсутній
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інформовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Добрянський О. В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Федорчук Т. В.

(прізвище, ініціали)

Калиніченко О. С.

(прізвище, ініціали)

Сонур Б. В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відповідальних

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер ВБГО Добрянський О. В.
с-р. Федорчук Т. В.
с-р. Калиніченко О. С.
с-р. Сонур Б. В.