



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 19 » 06 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бачатопвержівні мешковий будинок

(найменування об'єкта)

« 19 » 06 2025 р.

Бригада у складі с-р Федорчук Т.В. ; с-р. Калініченко О.С. ;
с-р. Сохур Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Собоївна, вул. Енергетиків 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 16 м ; Ø 20 - 4 м ; крап. мушкетер
Ø 32 - 1 шт ; Ø 20 - 5 шт. мушкетер з'єднання Ø 32 - 1 шт.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 20 - 5 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Усунуто витоків: мушкетер
з'єднання Ø 32 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P=500$ мм вод. ст. Стадія тиску відсутня

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Добань О. В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Редорчи Т. В.

(прізвище, ініціали)

Камінченко О. С.

(прізвище, ініціали)

Сонур Б. В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відомостей

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер ВБГО Добань О. В.

с.р. Редорчи Т. В.

с.р. Камінченко О. С.

с.р. Сонур Б. В.