



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 17 » 06 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балатонівський житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 17 » 06 20 25 р.

Бригада у складі с.р. Федорчук Т.В.; с.р. Калініченко О.С.;
с.р. Сошур В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Собалівна, вул. Енергетиків 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 39 м; Ø 25 - 38 м; крап. кінцевий
Ø 32 - 1 м; Ø 25 - 1 м; Ø 20 - 6 м; муфтове з'єднання Ø 32 - 1 м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 1 м; Ø 20 - 5 м. Футер через стіну Ø 40 - 6 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Усунуто виток: муфтове з'єднання Ø 20 - 2 м; на зварному шві Ø 32 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм вод. ст. Табличне тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Робак О. В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Члени бригади

Федорчук Т. В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Калініченко О. С.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Сонур Б. В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовились

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер ВБГО Робак О. В.

с.р. Федорчук Т. В. [підпис]

с.р. Калініченко О. С. [підпис]

с.р. Сонур Б. В. [підпис]