



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦІОРА

«18» 06 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Баламонівський житловий будинок

(найменування об'єкта)

«18» 06 2025 р.

Бригада у складі с.р. Федорчук Т.В.; с.р. Сокур В.В.; с.р. Калитченко О.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Соболева; вул. Центральна 79

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 20 м; Край житловий Ø 25 - 1 м; Ø 20 - 5 м; муфтове з'єднання Ø 25 - 1 м; Ø 20 - 5 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

фуртнер через стіну Ø 40 - 4 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; визначено виток: муфтове з'єднання Ø 25 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P = 500$ мм. вод. ст. Газівне тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інформовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Добань О. В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Федорченко Т. В.

(прізвище, ініціали)

Калініченко О. С.

(прізвище, ініціали)

Сонур Б. В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідає

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер СЕ ВБГО Добань О. В. [підпис]
 с-р. Федорченко Т. В. [підпис]
 с-р. Калініченко О. С. [підпис]
 с-р. Сонур Б. В. [підпис]