



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

06

2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балатонівський житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 18 » 06 20 25 р.

Бригада у складі с.р. Федорук Г.В.; с.р. Калініченко О.С. ;
с.р. Сошур Г.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Соболева, вул. Центральна 96

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 20 м ; Ø 20 - 3 м ; крап. кильовий
Ø 32 - 1 шт. ; Ø 20 - 6 шт. ; муфтове з'єднання Ø 32 - 1 шт. ,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 20 - 6 шт. фуггер через стіну Ø 40 - 5 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Усунуто виток: муфтове з'єднання Ø 32 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P=500$ мм. вод. ст. Газівим тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Добань О.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Федорчук Т.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Калиніченко О.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Соньур В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відповідальних

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер ВБГО Добань О.В.

с-р. Федорчук Т.В. [підпис]
с-р. Калиніченко О.С. [підпис]
с-р. Соньур В.В. [підпис]