



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Олександр СТЕЦЮРА
« 19 » 06 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балашоповський житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 19 » 06 20 25 р.

Бригада у складі с.р. Федорук Т.В.; с.р. Камініченко О.С

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Шиманівна, вул. 1-Травня 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 16 м ; крап кутовий Ø 32 - 1 шт,
Ø 20 - 4 шт ; муфтове з'єднання Ø 32 - 1 шт,
Ø 20 - 3 шт. Фугинг через стіну Ø 40 - 3 шт.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; Усунуто виток: муфтове з'єднання Ø 32 - 1 шт; муфтове з'єднання Ø 20 - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P = 500 \text{ мм вод. ст.}$ Газівне тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Дроінформовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Добаш О. В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Члени бригади

Федорчук Т. В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Камініченко О. С.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Смуга Б. В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповіснє

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер ВБГО Добаш О. В. [підпис]
с.р. Федорчук Т. В. [підпис]
с.р. Камініченко О. С. [підпис]
с.р. Смуга Б. В. [підпис]