

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«16» 04 2025 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Іммері вул. Європейська, 16-А

(найменування об'єкта)

«16» 04 2025 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Іммері вул. Європейська, 16-А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: \_\_\_\_\_

ф50-41м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-89м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засувка Ду-50-1шт; кран Ду-20-3шт; кран Ду-15-2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; РС 500мм ВОГ. ст.

- ліквідація виявлених витоків газу; витоків не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутні акти перевірки ДВК

Виписано попередження: Рекомендовані строки усунення порушень - 1 місяць.

Майстер ВБГО

Вітрук М.М.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Урбаневський Д.В.  
(прізвище, ініціали)

Суходолевський М.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа мешканець будинку без підпису відповідальної

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)