



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Князь Корсаківський 51
(найменування об'єкта)

«19» 08 2025 р.

Бригада у складі Курков М, Мичаєв В, Матвеев М
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Князь Корсаківський 51
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-23 м, Ø32-6 м, Ø20-7 м.

Ø32-14 м, Ø20-7 м, Ø25-6 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крає Ø32-1 м, Ø20-3 м
серед Ø32-1 м, Ø20-3 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: у всіх місцях

- ліквідація виявлених витоків газу: крає Ø50-1 м, 1 шт. Ø50-1 м, 1 шт. Ø32-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Васильков
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Васильков
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; не працює
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: пошкодження газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Рудков О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Катерин А.В.
(прізвище, ініціали)
Лещенко В.О.
(прізвище, ініціали)
Михайленко А.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Б.Г. підпис Б.Г. підпис

(прізвище, ініціали)

(підпис)

О.В. Мухомов

О.В. Мухомов

О.В. Мухомов

О.В. Мухомов

О.В. Мухомов

О.В. Мухомов