



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця
вир. А. Рагущий 20 А.
(найменування об'єкта)

« 17 » 06 20 25 р.

Бригада у складі Димченко О.І. ; Луценко В.О
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вир. А. Рагущий 20 А.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32 - 3 м ; φ 20 - 4 м ; φ 25 - 2 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25 - 6 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ 32 - 1 м ; φ 20 - 2 м
судова: з'єднані φ 32 - 1 м ; φ 20 - 2 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія за приладом VibroGAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: кр φ 32 - 1 м
кобрової по φ 20 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено оксиг. Р = 500 мм. вод. ст. азот. ст. Р = 20 мм. вод. ст. за 15 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО
Члени бригади

<u>Ковальчук М.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Димашев С.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мухомов В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Буд. підпис Буд. підпис

<u>С.М. С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>М.М.</u>	<u>[Підпис]</u>
<u>С.В.</u>	<u>[Підпис]</u>