



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця, вул. Л. Ротушкової №20
(найменування об'єкта)

« 17 » 06 20 25 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Дмитрієнко М.В., Рибак О.В.,
Лісенько В.О., Димилевський О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Л. Ротушкової №20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф76-30м, ф57-40м,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф57-2м, ф32-20м, ф25-20м
Сталеми: ф25-360см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (трьохкові): ф50-4м, ф25-16м.
Муфтові з'єднання: ф50-4м, ф25-16м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Гіба GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: ф25-4м, ф15-2м, ф50-1м.
Конфраїки: ф25-3м, ф50-1м, ф15-1м.
Муфта: ф25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 мм. в.в.ст.
Надіння тиску р=20 мм. в.в.ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Власов О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Миценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Димішев О.І.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису Бід підпису

(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. ін. Р.В. Москаленко
м.п. В.В. Тербо
с.п. В.О. Миценко