



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця
вир. Грушевського 50
(найменування об'єкта)

« 20 » 06 2025 р.

Бригада у складі _____
_____ (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця
вир. Грушевського 50
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 20 - 3 \text{ м}$; $\phi 40 - 12 \text{ м}$; $\phi 50 - 6 \text{ м}$
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 25 - 14 \text{ м}$; $\phi 20 - 36 \text{ м}$;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр $\phi 50 - 1 \text{ мб}$; $\phi 40 - 1 \text{ мб}$; $\phi 20 - 16 \text{ мб}$; кр $\phi 20 - 1 \text{ мб}$
мудрої: $\phi 50 - 1 \text{ мб}$; $\phi 40 - 1 \text{ мб}$; $\phi 20 - 17 \text{ мб}$
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

на прилад Vbro GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: кр. $\phi 20 - 3 \text{ мб}$
контроль $\phi 25 - 1 \text{ мб}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Зимарева О.І.
(прізвище, ініціали)

Лисенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда підпис Біда підпис

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. Ів.

Р.В. Леоніс

М.І.

М.В. Леоніс

С.І.

В.О. Леоніс