

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 24 » 06 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. Степана М

(найменування об'єкта)

« 24 » 06 20 25 р.

Бригада у складі: Алексєєв О.Ю.; Горюєнко В.М.; Дмитрієнко М.В.;
Ліценко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Степана М

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-20м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-7м; ф25-8м; ф15-2м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф50-1м; ф25-4м; ф15-1м.

Муфти з'єднання: ф50-1м; ф25-4м; ф15-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильовка емульсія та
прилад "VibroCAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф50-1м; ф25-1м; ф15-1м;
Регулятор: ф50-1м; ф25-2м; Муфта: ф50-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено на робочому тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зауважень не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурик В.В.
(прізвище, ініціали)
Александров О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Горбаченко В.М.
(прізвище, ініціали)
Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)
Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гнатюк

(прізвище, ініціали)

(підпис)

