

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця ^{ж/б} вул. Стельмаха 13
(найменування об'єкта)

« 24 » 06 20 25 р.

Бригада у складі Диремчук О.В.; Кухаров А.В.;
Дзюбенко Р.Ю.; Канок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Стельмаха 13
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-10 м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-7 м; ф25-8 м; ф15-2 м.
Стояки: ф25-85 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф50-1 м; ф25-4 м; ф15-1 м.
Кроковий муфта з'єднання: ф50-1 м; ф25-4 м; ф15-1 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад "Vibro SVB"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф50-1 м; ф25-1 м; ф15-1 м.
Контрактика: ф50-1 м; ф25-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єктивності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розрив газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурико В.В.
(прізвище, ініціали)

Лукіненко О.В.
(прізвище, ініціали)

Пучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Калек А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кравченко М.ІЗ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)