

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 06 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Стельмаха 21
(найменування об'єкта)

«24» 06 2025 р.

Бригада у складі Міценко В.О., Іванчук В.А., Діброва С.А.,
Доценко В.О., Матвічук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Стельмаха 21
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф89-15м, ф76-18м, ф40-3м,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-20м, ф25-25м, ф15-6м
Стосочки: ф25-260м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф40-3м, ф25-12м, ф15-3м.
Муфтові з'єднання: ф40-3м, ф25-12м, ф15-3м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад Vibra EPS

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф40-1м, ф25-5м, ф15-2м.
Керфгайка: ф40-1м, ф25-4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієм інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Цуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Миценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Ванчук В.А.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від трітєю відновлена

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. М.М.

Мисекашук Р.В.

Майстер

Цуїко В.В.

С.М. М.М.

Матвійчук А.В.