

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
2022 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Степанаха 19
(найменування об'єкта)

« 24 » 06 20 25 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Гурдієнко В.М.; Димітєв О.І.;
Димітрієнко М.В.; Юшарук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Степанаха 19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-30м; φ57-22м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 32-21м; φ25-25м; φ15-6м
Стожки: φ25-265м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ50-3м; φ25-12м; φ15-3м.
Муфтові з'єднання: φ50-3м; φ25-12м; φ15-3м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією та приладом "ГІБРАДАБ"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ50-1м; φ25-1м; φ15-1м.
Котельня: φ50-1м; φ25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прайінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порушення газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Горбаченко В.М.
(прізвище, ініціали)
Димітревський О.І.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт м.прислу вирішувались

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.м.моч.

м-р
с.м.моч.

Москаленко В.В.

Чуїко В.В.

Димітрянко