



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. О. Антонова 18
(найменування об'єкта)

« 12 » 06 20 25 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Мустілюк В.М.;
Ремашук О.Ф.; Лукешук О.В.; Каюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. О. Антонова 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-40м, Ø89-15м, Ø76-37м,
Ø50-28м, Ø32-5м, Ø25-2м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-74м. Стойки: Ø25-180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø25-18шт. муфтові з'єднання: Ø25-18шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø25-4шт.
контргайки: Ø25-6шт, муфта: Ø25-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. вод. ст., t=5 с, Δp=20 мм. вод. ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. врахуємовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Вироблення газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Тигородецький А.С
(прізвище, ініціали)

Мамбійчук А.В
(прізвище, ініціали)

Мустіпов В.М
(прізвище, ініціали)

Галайчук О.Ф
(прізвище, ініціали)

Лук'яничук О.В
(прізвище, ініціали)

Карюк Н.А
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису бізнесмена

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. П. В. Лосман

М. Р. В. С. Шигародецький

С. Р. Н. Карюк