



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. О. Антонова 40
(найменування об'єкта)

«12» 06 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.В.; Веселовський В.І.
Дубченко Ю.Т.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. О. Антонова 40
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 3м, Ø 76 - 8м, Ø 20 - 27м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стяжки: Ø 20 - 180м.
Ø 20 - 38м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 20 - 19шт. муфтові з'єднання: Ø 20 - 19шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

то прилад "Virta GAS"
мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø 20 - 6шт
контрайки: Ø 20 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500 \text{ мм вод.ст.}$, $t = 5 \text{ сек.}$, $\Delta P = 20 \text{ мм вод.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тітоградський АС
(прізвище, ініціали)

Алексєєв ОЮ
(прізвище, ініціали)

Васильовський В.І
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко В.Т
(прізвище, ініціали)

Діброва СА
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Хмельовський В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

