



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсін, вул. І. Франка, 30

(найменування об'єкта)

«25» 07 2025 р.

Бригада у складі санітарі: Мишкін І.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайсін, вул. І. Франка, 30

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: кран ϕ 50 - пробк - шт. 2-9 ϕ 76 - 41м ϕ 50 - 18м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ϕ 40 - 2,7м ϕ 32 - 7,5м ϕ 25 - 41м ϕ 20 - 4,2м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ϕ 25 - 6шт. пробк ϕ 20 - 28шт.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; високоомо
- ліквідація виявлених витоків газу; кран - 4шт. к/г - 2шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передбачено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Передбачено тиском повітря P=500 мм вод ст. Надійня тиску відсутня.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Прогностровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Виправити 2 д

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григорук Н.М.
(прізвище, ініціали)

Майерін С.В.
(прізвище, ініціали)

Матвієнко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Власов
(підпис)

Майерін
(підпис)

Матвієнко
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відмовились.