



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Талсин, вул. Соборна, 46

(найменування об'єкта)

«27» 06 2025 р.

Бригада у складі слюсарі: Никитин І.В. Довгий В.В. Степешко О.В.
Муртук Т.Т. Цурмен В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Талсин, вул. Соборна, 46

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д ф 89-0,8 м, ф 46-94 м, ф 32-5,5 м ф 25-5 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20-6 м ф 20-310,6 м, ф 25-18,4, ф 32-6,3 ф 40-7,2 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засудка ф 80-1шт. кран ф 40-2шт. ф 32-3шт. ф 25-2шт. ф 20-11шт
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; кран-1шт. к/г-2шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Передірено тиском повітря P=500 мм вод. ст. Бідний тиску відсутня
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Бодарбудати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимощук Н.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мисерія І.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Степенко О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Донеч Р.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Нуртєв Т.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відно виписв.