

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«14»

2025р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

«14» 04 2025р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсар - Олександр В.В.; слюсар - Дирко О.І.;
слюсар - Веровська Г.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мисирська, вул. Гвардійська,
Франківська, 70

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50-3м, ф40-18м, ф25-23м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кр. вв. ф15-3м, ф20-45м-стек.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр. ф50-1м; кр. ф50-1м(кр.) ф25-3(кр.) ф25-5(кр.); кр. в кв. ф20-32(кр.);
(система газопостачання квартир (додати список)) кр. в кв. ф20-32(кр.)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: примен. "Вібро GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: по рубовому з'єднанні ф25-1м; по краєву ф25-2м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всескошено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено пер робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуєвська Л.У.

(прізвище, ініціали)

Олейник В.В.

(прізвище, ініціали)

Григор'єв О.Г.

(прізвище, ініціали)

Ворожеев Ю. М.

(прізвище, ініціали)

Михайлов

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Михайлов Юрій Вікторович