



2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«14» 04 2025р.

Бригада у складі слюсар - Овдичук В.В; слюсар - Турчан О.У,
слюсар - Вербовацький ЧО.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Кіровоград, вул. Юваса Френка, 42

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50-18м; ф40-12м; ф25-9м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-14м; ф25-10м; пг. ф20-6,5м; ф20-34м-стек

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр ф50-1м, кр ф50-1(кр) ф32-1(кр) ф25-3(кр) ф25-4(кр); кр вкв. ф20-28(кр.)
(система газопостачання квартир (додати список)) Мурт.стг.-Рис.

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Tibro 6HS"

- ліквідація виявлених витоків газу; по креслу ф25-3м; по контро
льній ф25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено на робочому тиску.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гуровська А.У.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дитусек В.В.
(прізвище, ініціали)

Гурсько О.У.
(прізвище, ініціали)

Веровська Ю.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешкаєв Олександр Вікторович