



2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Василівський житловий будинок

(найменування об'єкта)

«08» 08 2025р.

Бригада у складі слюсар Овдеев В.В.; слюсар-Турчак О.І.;
слюсар-Веродовський Ю.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мисерська, вул. Героїв Крут, 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф45-11м; ф50-70м; ф32-2м; ф40-1м; ф25-16м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-28м; ф25-20м; стояк ф25-89м; пер.бв. ф15-24м; ф25-1м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр.3-45-1м; засувка ф5-1м; кр.ф50-1(пр.) ф25-10(пр.) ф25-6(кв.) пер. ф15-1(кв.)
ф25-1(кв.) ф15-1(пр.) (система газопостачання квартир (додати список)) кр.б.в. ф20-74(кв.)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад Vibro GAS
- ліквідація виявлених витоків газу; покресу ф25-0м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векончено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено на робочому тиску 500 мПа
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: з'ясування газопроводу.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Меревська Н.У.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олейник В.В.
(прізвище, ініціали)

Гурась О.У.
(прізвище, ініціали)

Веровський Т.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Мешканець будинку №1234567890 (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис).