

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

« 01 » 07 2025р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсар - Алейник В.В.; слюсар - Турчан О.І.,
слюсар - Соколов Б.А.; слюсар - Веровський Ч.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Житомир, вул. Захисників
Азовстале, 12
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф20-4,5; ф15-1,5 м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-56 м; ф20-145 м - стале.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
ф32-12 м (кув); ф20-6 м (пр); 1 ф3 ф50-12 м; загальна ф100-1 м; кр в кв. ф20-9 м (кув).
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; применя "Vibro GAS"

нафти

- ліквідація виявлених витоків газу; по фазе ф50, по контралеї ф25,
по контралеї ф32-4 м; по арму ф20-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всескопано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено на робочому тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мерзобаба Л.У.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олейник В.В.
(прізвище, ініціали)

Турчан А.У.
(прізвище, ініціали)

Соколов Б.А.
(прізвище, ініціали)

Вероветський Ю.М.

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

[Підпис] Григор В.П.
(прізвище, ініціали)

(підпис).