



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний асепт-овий будинок

(найменування об'єкта)

« 03 » 04 2025р.

Бригада у складі слюсар - Даниш В.В.; слюсар - Турчак О.Г.
слюсар - Веровський Ю.М.; слюсар - Соколов Б.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця, вул. Машинна, 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-3,5м; ф32-4,0м; ф20-5,5м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-54мм; ф20-206,6мм-стале , 1ф3-ф40-3мм; 1ф3-ф50-4мм
кр. ф20-98мм (кув.) ф25-1мм (кув.) ф32-5мм (кув.) ф40-4мм (кув.) м.р. пов'
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; присадка "Губро ВЛ"
- ліквідація виявлених витоків газу; по котлоагрегату ф32, по кресу ф20, по кресу ф32-1мм;
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векончено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; переврено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; переврено при роботі тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Червонова А.У.
(прізвище, ініціали)

Олейник В.В.
(прізвище, ініціали)

Гурман О.У.
(прізвище, ініціали)

Вероведський Ч.М.
(прізвище, ініціали)

Скалевек Б.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бортнік А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис).