



2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 04 » 04 2025р.

Бригада у складі слюсар - Олійник В.В; слюсар - Турчак О.І;
слюсар - Вербовацький Ю.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тернопіль, вул. Максим
Кривоноса, 23

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50-30м, ф 40-16м, ф 32-50м, ф 25-4м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-16м, ф 20-68м-стале
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
1 ф 3 ф 50-1мб, кр ф 50-1 (ку), ф 32-2 (ку), ф 25-3 (ку), муфта кр-5 (мб)
(система газопостачання квартир (додати список)) кр. б. в. ф 20-28 (ку).

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; покрашу ф 25, по муфті ф 32.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено пер робочею тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: потребує фарбування газопроводу.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Червобабко А.У.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Антоненко В.В.
(прізвище, ініціали)

Гурсько О.У.
(прізвище, ініціали)

Вердовський Ю.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Мешканець будинку визнав порушення.
Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).