

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вагатовварттернессі песттессі вудссон

« 16 » 04 2025р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі слюссер Олентек В.В; слюссер-Туралев О.У;
слюссер-Вероовесеркесі О.У

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Песересса, провд Жейтсавей, 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32-4м ; ф 20-9,5м,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-6,0м ; ф 20-10м. ; ф 15-6м ; ф 15-44м.-стале

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ф 25-3м; кр. ф 32-2(кр); ф 20-1(кр); ф 20-2(кр); ф 15-6(кр); кр. вев. ф 20-24(кр)
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; присис "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; порізовою з'єднання ф 20-3, порізовою з'єднані ф 15-3м; по краю ф 15-3м; порізовою з'єднані ф 32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуковська Н.У.
(прізвище, ініціали)

Антоненко В.В.
(прізвище, ініціали)

Григор'єв О.У.
(прізвище, ініціали)

Верховенко Ю.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Михайленко Олександр Вікторович