

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«09»

2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Незалежності 21^а
(м. Козятин, вул. Незалежності 21^а)
(найменування об'єкта)

«09» 09 2025р.

Бригада у складі – Берелет В. О., Ярмолівч В. С.,

майстер ВБГО - Чабанюк І. І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Незалежності в
адресу № 21
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76-25 мм.п.; Ø 54-20 мм.п.; Ø 40-18 мм.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25-40 мм.п.; Ø 20-98 мм.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 25-8 мм.п.; Ø 20-32 мм.п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу;

Ø 25-3 мм.п. (по лінії з'єднання)
Ø 20-3 мм.п.; Ø 15-6 мм.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробування під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ярмолевич В.С.
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

Березовська С.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис).

