

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 14 » 04 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козетин, вул. Незалежності, буд. № 58
(м. Київська обл. Ірпінська)
(найменування об'єкта)

« 14 » 04 2025р.

Бригада у складі – Берелет В. О., Ярмолівч В. С.,

Слюсар ТОВ - Чирішкін С.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Ілюві Олександр "Дружби 58"

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Незалежності, буд. 58
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 54 мм.п., Ø 32 - 29 мм.п.,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 25 - 12 мм.п., Ø 20 - 6 мм.п.,
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 32 - 1 мм., Ø 25 - 4 мм., Ø 20 - 22 мм.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу:

Ø 50 витік на різь. з'єднанні
Ø 25 - 2 мм витік на різь. з'єднанні

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктажі з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГ-О

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ярмолів В.С.
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).