

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 4 »

2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Незалежності, буд. № 4
(муніципальний гараж)
(найменування об'єкта)

« 04 » 04 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,
майстер ТОВ - Чабаченко І. А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Незалежності,
буд. № 4 в місті Козятині
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 80-20мм.п; φ 65-4мм.п; φ 50-80мм.п; φ 25-2мм.п;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 20-197 (сталева) мм.п; φ 32-56мм.п; φ 25-46мм.п;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ 32-10мм; φ 25-6мм; φ 20-82мм.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; φ 25-2мм; φ 32-3мм (виток)
по рр. з'єднанню

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
Інструктаж з абонентами проведений

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

М.Р.А.
(підпис)

В.С.
(підпис)

В.О.
(підпис)

В.С.
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Ледорук О.С.
(прізвище, ініціали)

О.С.
(підпис).