



« 15 » 04 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Коретин, вул. Степова стрілець 13
Житловий будинок
(найменування об'єкта)

« 15 » 04 2025р.

Бригада у складі – Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Іванов Олександр "Мир"

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вулиці Степова
стрілець, буд. 13 в м. Коретин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 65-52 мм.п.; φ 50-8 мм.п.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 32-18 мм.п.; φ 25-8 мм.п.; φ 20-16 мм.п. (стояки)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ 32-2 мм.п.; φ 25-6 мм.п.; φ 20-4 мм.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу: φ 20-1 мм.п.; φ 20-6 мм.п.;
φ 15-2 мм.п.; φ 25-2 витоків на відв. з'єднанні;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Курішнік С.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. [підпис]
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис).