

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«09»

2025р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Чернавожеський шлях 13а  
(житловий будинок)  
(найменування об'єкта)

«09» 04 2025р.

Бригада у складі – Берелет В. О., Яромлович В. С.,  
майстер ВБГО - Цравченко І.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Чернавожеський шлях,  
буд. № 13а в м. Козятин,  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ32-6м.п.; φ40-8м.п.;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20-42м.п.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ20-30м.п.  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; φ45 витік по різб. з'єднанню;  
φ20-4м.п.; φ15-6м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

*виконано*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

*виконано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

*випробування під робочим тиском.*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

*виконано*

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

*інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГ-О

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ярмолівч В.С.  
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

*М.Р.Ф.*  
(підпис)

*Я.С.*  
(підпис)

*В.О.*  
(підпис)

(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. *Довіряю В.П.*

(прізвище, ініціали)

(підпис)

