



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козетин, вул. Чирнянський шлях, буд. 13
Тинишівська громада
(найменування об'єкта)

«25» 04 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Чирнянський шлях, буд. № 13, в м. Козетин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40-25 м.п.; Ø 25-3 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20-8 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 40-1 м.п., Ø 25-4 м.п., Ø 20-8 м.п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробувані під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Ярмолівч В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. *Ковбасюк В.А.*
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис).