

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 4 » 07 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 3 » 02 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Прокопенко В.В., Прокорчук О.В.,
Олійник Р.І., Гробик Р.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготоквартирний будинок
м. Ларини вул. Буфівська 29

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 80 м.п., Ду 20 мм L = 18 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ду 20 мм L = 156 м.п., - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

загальна Ду 50 мм - 1 шт., проти пробки Ду 20 мм - 1 шт.
проти жарові Ду 20 мм - 6 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоприладний КІБГ 0602,
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; _____

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; проведено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; проведено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, парити при випробуванні нормативним тиском 500 мм. рт.ст. за 5х6 мном
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шуш В. П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Прониченко В. В.
(прізвище, ініціали)

Проничук О. В.
(прізвище, ініціали)

Олійник Р. І.
(прізвище, ініціали)

Грибук А. В.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Валентин Квартирного Будинку Вулиці
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший майстер

Тарновський П. А.